



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024332311000059

认证委托人名称及地址

上风通风设备股份有限公司
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

生产者名称及地址

上风通风设备股份有限公司
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

生产企业名称及地址

上风通风设备股份有限公司
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

产品名称和系列、型号、规格

防爆混流式通风机
BSWF-I-2.5、Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130°C Db
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2019》
(CNCA-C23-01:2019)的要求,特发此证。

发证日期: 2024-01-11

有效期至: 2029-01-10

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签 发:

中创新海(天津)认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024332311000059

证书附页: 第 1 页共 1 页

一. 本证书产品信息如下:

防爆混流式通风机, BSWF-I-2.5, Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db;

(1) 本证书可代表产品型号: BSWF-I-2.5、BSWF-I-3、BSWF-I-3.5、BSWF-I-4、BSWF-I-4.5、BSWF-I-5、BSWF-I-5.5、BSWF-I-6、BSWF-I-6.5、BSWF-I-7、BSWF-I-7.5、BSWF-I-8、BSWF-I-9、BSWF-I-10、BSWF-I-11、BSWF-I-12、BSWF-I-13、BSWF-I-14、BSWF-II-6.5、BSWF-II-7、BSWF-II-7.5、BSWF-II-8、BSWF-II-9、BSWF-II-10、BSWF-II-11、BSWF-II-12、BSWF-II-13、BSWF-II-14。

(2) 额定电压: AC380V。

(3) 产品使用环境温度: $-15^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。

二. 特殊使用说明:

产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20, 出风口防护等级不低于 IP10。

三. 试验报告: PCEC21601-23102731

四. 证书变更信息: 无

五. 首次发证日期: 2024-01-11

以下空白。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。

中创新海(天津)认证服务有限公司