



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE23. 2783

产品名称
Name of Product 防爆防火排烟阀门
型号及规格
Type of Product (P) FHFWS- (F)K-1250×1000-B
防爆标志
Marking Ex db II B T6 Gb
技术文件
Technical Documents Q/ASF 07-2022
图号
Drawing No. (P) FHF WSD- (F)K-W×H-B
备注
Note (s) 本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021

发给: 上风通风设备股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-12-04

Date of Expire:

发证日期: 2023-12-04

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

薛勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No 85 No 3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防爆合格证附录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE23.2783
Certificate No.

1. 额定电压: DC24V。

2. 本证书可代表型号: (P) FHF WSD- (F) K-W×H-B

W×H 为阀门公称尺寸: W 表示宽度 (mm); H 表示高度 (mm)。W、H 具体数值见下表:

W	H								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	√								
300	√	√							
400	√	√	√						
500	√	√	√	√					
600	√	√	√	√	√				
700	√	√	√	√	√	√			
800	√	√	√	√	√	√	√		
900	√	√	√	√	√	√	√	√	
1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1100	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1200	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1300	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1400	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1500	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1600	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1700	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1800	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1900	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2000	√	√	√	√	√	√	√	√	√

3. 关联检验报告: J2312783。

以下空白

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No 85 No 3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>